

Zgorzelec, dnia 26 października 2012 roku

HK-4421-283/JC/12

**Ocena cząstkowa jakości wody pobranej
dnia 23 października 2012 roku
w Zawidowie, ul. Plac Zwycięstwa
– Urząd Miejski – kran w toalecie**

Na podstawie sprawozdania z badania wody Nr 437/Z z dnia 26 października 2012 roku stwierdza się co następuje:

Bakteriologicznie woda bez zastrzeżeń.

Woda przezroczysta, bezbarwna, o bardzo słabym zapachu. Zawartość żelaza, manganu, jonu amonowego, odczyn oraz przewodność właściwa w granicach norm sanitarnych.

Pod względem mikrobiologicznym i fizyko-chemicznym, w zakresie podstawowej analizy sanitarnej, **woda odpowiada** wymaganiom higieniczno-sanitarnym, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417, zmiana Dz.U. z 2010 r., Nr 72, poz. 466)

Państwowy Powiatowy
Inspektorat Sanitarny
w Zgorzelecu

mgr inż. Michał Marcin Kuczyński
Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa Żywności

Sporządziła:

Sekcja Higieny Komunalnej
p.o. Kierownika

Jadwiga Celej

Za zgodność z oryginałem


podpis



AB 668

Zgorzelec, 26 października 2012 r

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgorzelcu
 Laboratorium Monitoringu Środowiska
 59 – 900 ZGORZELEC ul. Warszawska 11
 tel. 75 64 94 525, fax 75 64 94 529
 oryginał – kopia

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr 437/Z

Zleceniodawca	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp z o.o. Nazwa firmy - imię i nazwisko	59-970 Zawidów kod pocztowy, miejscowość	ul. Dworcowa 4 ulica, nr
Nr próbki nadany przez próbkobiorcę	307 Nr próbki	Próbkobiorca	Pracownik Sekcji Higieny Komunalnej PSSE
Pochodzenie próbki	Zawidów ul. Plac Zwycięstwa, Urząd Miejski - kran w toalecie Określenie miejsca i punktu pobrania próbki		
Próbkę pobrano	23.10.12 data	Kod nadany próbce w laboratorium	437/Z Kod próbki
Próbkę dostarczono	23.10.12 data	Próbkę badano wg zlecenia wewnętrznego	372/HK/Zg/ZI/12 Nr zlecenia wewnętrznego
Badania rozpoczęto	23.10.12 data	Badania zakończono	25.10.12 data

- Laboratorium nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie próbek.
- Wyniki z badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
- Sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
- Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
- W trakcie realizacji badań nie wystąpiły żadne szczególne okoliczności mogące wpłynąć na wynik końcowy badania.
- Dokumenty i zapisy dotyczące badania oraz badanej/ych próbki/ek nie ujęte w niniejszym raporcie przechowywane są w Laboratorium Monitoringu Środowiska. Mogą być udostępnione klientowi na jego życzenie.

Analiza mikrobiologiczna - kod próbki 437/Z

Kierunek badania	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik badania	Niepewność
Ogólna liczba kolonii na agarze odżywczym w temperaturze (36±2) °C w 1 ml wody A	PN-EN ISO 6222: 2004	jtk*/ 1 ml	- ± -	-
Ogólna liczba kolonii na agarze odżywczym w temperaturze (22±2) °C w 1 ml wody A	PN-EN ISO 6222: 2004	jtk*/ 1 ml	- ± -	-
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A	PN-EN ISO 9308 -1: 2004 +Ap1:2005 +AC:2009 Test standardowy	jtk*/ 100 ml	0 ± -	-
Liczba <i>Escherichia coli</i> w 100 ml wody A	PN-EN ISO 9308 -1: 2004 +Ap1:2005 +AC:2009 Test standardowy	jtk*/ 100 ml	0 ± -	-
Liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody A	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk*/ 100 ml	0 ± -	-
Liczba <i>Clostridium perfringens</i> w 100 ml wody A	Wydawnictwo metodyczne PZH Warszawa 2006, część II	jtk*/ 100 ml	- ± -	-

Za zgodność z oryginałem

Michał...

 podpis

Analiza fizykochemiczna - kod próbki 437/Z

Kierunek badania	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik badania	Niepewność
Mętność A	PN-EN ISO 7027: 2003	NTU	< 0,332**	± -
Barwa A	PN-EN ISO 7887: 2002	mg/l Pt	< 5**	± -
Zapach	PB-01.00.00, edycja 2 z dnia 21.09.2011 r.	-		z1R
Odczyn pH A (temp. 20° C)	PB-04.00.00, edycja 1 z dnia 29.08.2011	-	7,3	± 0,3
Przewodność właściwa A (temp. 25° C) <small>Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury Ponizej wyniku podano temperaturę pomiaru</small>	PN-EN-27888: 1999	µS/cm	344	± 17
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu (Twardość ogólna) A	PN-ISO 6059: 1999	mg/l	-	± -
Stężenie wapnia A	PN-ISO 6058: 1999	mg/l	-	± -
Stężenie magnezu A	PN-C-04554-4: 1999	mg/l	-	± -
Stężenie chlorków A	PN-ISO 9297: 1994	mg/l	-	± -
Stężenie żelaza ogólnego A	PN-ISO 6332: 2001	µg/l	< 43**	± -
Stężenie manganu ogólnego A	PN-92/C-04590/03	µg/l	< 37**	± -
Stężenie amoniaku A	PN-ISO 7150-1: 2002	mg/l	-	± -
Stężenie jonu amonowego A	PN-ISO 7150-1: 2002	mg/l	< 0,037**	± -
Stężenie azotynów A <small>Powtarzalność metody osiągnięta w laboratorium wynosi 0,003 mg/l</small>	PN-EN 26777: 1999	mg/l	-	± -
Stężenie azotanów A	PN-82/C-04576/08	mg/l	-	± -
Indeks Mn	PN-EN ISO 8467: 2001	mg/l	-	± -
Siarczany	PN-ISO 9280: 2002	mg/l	-	± -
Inne:	-	-	-	-

A - Metoda akredytowana- zakres akredytacji PCA nr AB 668.

* jtk - jednostka tworząca kolonie

Podana niepewność rozszerzona wynika z niepewności standardowej złożonej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2, który dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufności w przybliżeniu 95 %.

Sprawozdanie zatwierdził:

p.o. KIEROWNIK
Oddziału Laboratoryjnego

Katarzyna Grymuza

Sprawozdanie autoryzował:

STARSZY TECHNIK
Laboratorium Monitoringu
Środowiska

Elżbieta Breszyk

KONIEC SPRAWOZDANIA

Zgodnie z Komunikatem ISO-ILAC-IAF (styczeń 2009) dostępnym na stronie www.pca.gov.pl akredytacja laboratorium w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2005 oznacza spełnienie wymagań dot. Kompetencji technicznych i systemu zarządzania, koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wyników badań/ wzorcowań.

Za zgodność z oryginałem

Michał...
podpis